S.C Instal Sting Serv S.R.L.

PRODUCE SI COMERCIALIZEAZA MATERIALE PENTRU: INSTALATII INDUSTRIALE SI PSI

InstalSting

Tel & Fax: 021 311 3425 ; 021 3195460
B-dul Spatul Unirii, nr. 162, Sector 4, Bucuresti

Nr. Inregistrare: J40/17816/2005
Cod fiscal R – 18066032
Cont B.C.R. – Sucursala Titan
RO28 RNCB 0079 0027 1088 0001

GSM Orange: 0744 309 427 – 0751 070 792
Web: www.instalsting.ro ; www.psi-stingator.ro
e-mail: contact@instalsting.ro ; florentina.adetu@instalsting.ro

FISA TEHNICA P6



CARACTERISTICI TEHNICE

Substanta de stingere	Pulbere centrimax ABC 40, aspect: pulbere cu curgere libera , fina, galbena;
Gaz propulsor	Azot
Cantitatea nominala de substanta	6 kg
Capacitatea recipientului	7.60 +/- 0.11
Presiunea nominala min/max	16 bari
Presiunea de incercare a recipientului	25 bari
Corp stingator	Desen nr: FY – 41006 - 00
Robinet refulare substanta de stingere	Desen nr.: ZX-2B-07-00-A
Furtun de refulare	Desen F.N.
Indicator de presiune	Desen nr.: LH-3323
Material corp	Otel ambutisat
Diematru corp	150 +/- 2mm, conform desen „P6 / 01.2009"
Inaltime stingator	522.5 +/- 5mm, conform desen „P1 / 01.2009"
Masa stingator (cu incarcatura)	9.44 kg
Forma stingator	Cilindrica

CARACTERISTICI DE UTILIZARE

Presurizare pentru utilizare	Presurizat permanent
Stingere	Focar FF B / C
Temperatura de lucru	-30 grade C pana la +60 grade C

DOMENII DE UTILIZARE

Stingarea incendiilor din clasele A, B si C si din instalatiile electrice cu tensiunea de lucru sub 1000 V (pentru stingatoarele incarcate cu pulbere ABC 40), respectiv, sub 100.000 V (in cazul stingatoarelor incarcate cu pulbere Centrimax ABC 40).

MARCARE

Marcarea stingatorului trebuie sa cuprinda informatii impuse conform SR EN 3-7:2004 + A1:2007

Fiecare stingator trebuie prevazut cu o eticheta autocolanta. Eticheta trebuie amplasata astfel incat sa poata fi citita clar pentru partile 1, 2, 3 si 4.

Partea 1 cuprinde :

- Firma producatoare
- Cuvantul
  - **STINGATOR**
- Tipul agentului de stingere si incarcatura nominala
  - **6 kg pulbere ABC 40 – concentratie pulbere ABC 40%**
- Indicatia pentru focar
  - **21 A / 113 B / C**

Partea 2 cuprinde:

- Pictogramele instructiunilor de utilizare si focarele tip
- Indicatie de restrictie de utilizare asupra echipamentelor electrice cu relee sau contacte sensibile la praf

Partea 3 cuprinde:

- Tipul produsului de stingere (identificare produsde stingere) producator;
- Instructiuni de reincarecare si verificare periodica
- Tipul gazului propulsor
- Presiunea la lucru
- Presiunea de incarcare a recipientului
- Temperatura admisibila de utilizare
- Termen de valabilitate

Partea 4 cuprinde:

- Numele si adresa producatorului

AMBALARE

Fiecare stingator se ambaleaza dupa 3 zile de la presurizare cu o punga de protectie sau in cutie de carton.

DEPOZITARE

Stingatoarele protative permanent presurizate cu 6 kg pulbere se depoziteaza in spatii curate si uscate la temperaturi cuprinse intre - 30 + 60 C.